

# Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner  
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

Muestra	PGZXXL3
Distribuidor	Soluciones Luminiscentes S.L

## Condiciones de excitación.

Lámpara utilizada	Tubo fluorescente UV	Tiempo de excitación	5´ según norma
Iluminación sobre muestra	5 minutos de luz UV	Temperatura	15 °C
Persona que lo realiza	Raquel	Tamaño Muestra	Pigmento 5 grs

## Medida Lumínica

	PGZXXL3 (mcd/m <sup>2</sup> )
Medidas después de 1 minutos	3540
Medidas después de 2 minutos	1992
Medidas después de 5 minutos	869
Medidas después de 10 minutos	449
Medidas después de 60 minutos	73

